

Certificate of Conformity



By the product certificate number:

No. 2621-0429-F-CER

Issued to:

License holder:

SolarEdge Technologies Ltd.
1 Hamda street, Herzliya Pituach 4673335, Israel

Trademark:



Manufacturer:

SolarEdge Technologies Ltd.
2 Hamerkava street, industrial Zone, Tziporit, Israel

It is certified that the product:

Type of generating unit: Three-Phase Photovoltaic Inverter

Model:

SE330K

Technical Data:

Rated power:

330 kW

Rated voltage:

690 V_{ac}

Rated frequency:

50 / 60 Hz

Firmware version:

2.3.132

Number of phases:

Three Phase
3/N/PE

Isolation Transformer:

No

Is in compliance with the test standards:

- **Technische und organisatorische Regeln für Betreiber und Benutzer von Netzen.** TOR Stromerzeugungsanlagen: Anschluss und Parallelbetrieb von Stromerzeugungsanlagen des Typs B. (Maximalkapazität ≥ 250 kW und < 35 MW und Nennspannung < 110 kV). Version 1.3.
- **Technische und organisatorische Regeln für Betreiber und Benutzer von Netzen.** TOR Stromerzeugungsanlagen: Anschluss und Parallelbetrieb von Stromerzeugungsanlagen des Typs C. (Maximalkapazität ≥ 35 MW und < 50 MW und Nennspannung < 110 kV) Version 1.3.
- **Technische und organisatorische Regeln für Betreiber und Benutzer von Netzen.** TOR Stromerzeugungsanlagen: Anschluss und Parallelbetrieb von Stromerzeugungsanlagen des Typs D. (Maximalkapazität ≥ 50 MW oder Nennspannung ≥ 110 kV). Version 1.3.

taking into account the applicable requirements of the standard and regulation:

- **Richtlinien für den Konformitätsnachweis von Stromerzeugungsanlagen in Österreich. RKS-AT: Typ B** (Maximalkapazität ≥ 250 kW und < 35 MW und Nennspannung < 110 kV). Version 1.0 (19/09/2022).
- **Richtlinien für den Konformitätsnachweis von Stromerzeugungsanlagen in Österreich. RKS-AT: Typ C** (Maximalkapazität ≥ 35 MW und < 50 MW und Nennspannung < 110 kV). Version 1.0 (19/09/2022).
- **Richtlinien für den Konformitätsnachweis von Stromerzeugungsanlagen in Österreich. RKS-AT: Typ D** (Maximalkapazität ≥ 50 MW oder Nennspannung < 110 kV). Version 1.0 (19/09/2022).

It is certified that Power Generating Units (PGU) above-indicated are in compliance with requirements detailed in the above-referenced standard for grid connections of **Type B, C and D**.

The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure PROCESO 4 based on the requirements of the UNE-EN ISO/IEC 17065.

First issued on 08th November 2024

This certificate is valid until 08th November 2029

Madrid, 08th November 2024.

Daniel Arranz Muñiz
Certification Manager

