

עמוד 1 מתוך 1

דו"ח בדיקה מס': 9612331079

פרטי ההזמנה:

שם המזמין	:	SolarEdge Technologies Ltd.
מענו	:	רח' המדע 1, הרצליה, 4673335
תאריך ההזמנה	:	23.11.2016
תאור המוצר	:	

ממיר סולארי	:	SE3680H
דגם	:	SolarEdge Technologies Ltd.
יצרן	:	Israel
ארץ	:	
ראה פרטים נוספים לגבי המוצרים בעמודים 18-2 של מסמך זה	:	

פרטי הנטילה:

המדגם ניטל בתאריך	:	23.11.2016
הנוטל	:	בא כוח המזמין.
גודל המדגם	:	1

מהות הבדיקה:

בדיקות בטיחות בסיסיות וסקירת דוחות שהונפקו ע"י מעבדת Primara Test- und Zertifizier-GmbH
Ref. No.: 16PP115-12_Israel, according to IEC/EN 62109-1:2010 standard, dated 14/12/2016
Ref. No.: 16PP115-13_Israel, according to IEC/EN 62109-2:2011 standard, dated 14/12/2016
לממיר סולרי הרשום לעיל בהתאם לתקנים:
IEC 62109-1:2010 / EN 62109-1:2011
Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 1: General requirements
IEC 62109-2:2011 / EN 62109-2:2011
Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 2: Particular requirements for inverters

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין ממכס	דו"ח בדיקה זה מתייחס רק לפרט שנבדק בלבד ואין ליחסו לדוגמאות אחרות של אותו מוצר	מסמך זה מכיל 18 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו
---	--	--

מסקנות הבדיקה:

הדוגמה שנבדקה נמצא <u>מתאימה</u> לדרישות ההתקנה בישראל.
הערות:
1. דוגמה זו מייצגת עבור מודולים מדגם SE2200H, SE3000H, SE3500H
2. המהפך כולל בתוכו משגוח אינטגרלי.
3. הלקוח מצהיר שכל הממירים יכוונו בהתאם לדרישות התקנה בישראל (לגבי חריגות מתח ותדר).

צ'רניך ולדימיר
מהנדס בכיר
מעבד אלקטרוניקה ותקשוב

אנטולי אוימטוב
מהנדס בודק
מעבד אלקטרוניקה ותקשוב

תאריך סיום הבדיקה: 28.12.2016