

עמוד 1 מתוך 1

דו"ח בדיקה מס': 9712302108

פרטי ההזמנה:

SolarEdge Technologies Ltd.	:	שם המזמין
רח' המדע 1, הרצליה, 4673335	:	מענו
23.11.2016	:	תאריך ההזמנה
	:	תאור המוצר

SE6000H	:	ממיר סולארי
SolarEdge Technologies Ltd.	:	דגם
Israel	:	יצרן
	:	ארץ
	:	ראה פרטים נוספים לגבי המוצרים בעמודים 18-2 של מסמך זה

פרטי הנטילה:

17.01.2017	:	המדגם ניטל בתאריך
בא כוח המזמין.	:	הנוטל
1	:	גודל המדגם

מהות הבדיקה:

בדיקות בטיחות בסיסיות וסקירת דוחות שהונפקו ע"י מעבדת Primara Test- und Zertifizier-GmbH
 Ref. No.: 16PP115-12_5, according to IEC/EN 62109-1:2010 standard, dated 03/02/2017
 Ref. No.: 16PP115-13_3, according to IEC/EN 62109-2:2011 standard, dated 03/02/2017

לממיר סולרי הרשום לעיל בהתאם לתקנים:

IEC 62109-1:2010 / EN 62109-1:2010
 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 1: General requirements

IEC 62109-2:2011 / EN 62109-2:2011
 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems -
 Part 2: Particular requirements for inverters

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין ממכס

דו"ח בדיקה זה מתייחס רק לפריט שנבדק בלבד ואין ליחסו לדוגמאות אחרות של אותו מוצר

מסמך זה מכיל 18 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו

מסקנות הבדיקה:

הדוגמה שנבדקה נמצא **מתאימה** לדרישות ההתקנה בישראל.

הערות:

1. דוגמה זו מייצגת עבור מודולים מדגם SE4000H, SE5000H
2. המהפך כולל בתוכו משגוח אינטגרלי.
3. הלקוח מצהיר שכל הממירים יכוונו בהתאם לדרישות התקנה בישראל (לגבי חריגות מתח ותדר).


 צ'רניך ולדימיר
 מהנדס בכיר
 מעבד אלקטרוניקה ותקשוב


 אנטולי אוימטוב
 מהנדס בודק
 מעבד אלקטרוניקה ותקשוב

תאריך סיום הבדיקה: 23.02.2017