

Tanúsítvány

Kérvényező: SolarEdge Technologies LTD
1 HaMada Street
4673335 Herzeliya
Izrael

Termék PV inverter

Modell:	SE2200H	SE3000H	SE3500H	SE3680H	SE4000H	SE5000H	SE6000H
Besorolás:	2,2kVA	3,0kVA	3,5kVA	3,68kVA	4,0kVA	5,0kVA	6,0kVA

Használati cél:

Automatikus lecsatlakoztatási készülék egyfázisú hálózatfelügyelettel napelemes rendszerhez, egyfázisú párhuzamos csatlakoztatással inverteren keresztül a közüzemi ellátóhálózatra. Az automatikus lecsatlakoztató készülék a fent említett inverter szerves részét képezi.

Alkalmazott szabványok és irányelvek:

EN 50438:2013

Kis áramfejlesztők kiefeszültségű közcélú elosztóhálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei.

Alapértelmezett interfészvédelmi beállítások:

Paraméter	Max. lecsatlakozási idő	Min. működési idő	Kioldási érték
Túlfeszültségi állapot 1	3mp	-	230V + 10% 10perc átlagérték
Túlfeszültségi állapot 2	0,2mp	0,1mp	230V + 15%
Alulfeszültség	1,5mp	1,2mp	230V - 15%
Túlfrekvencia	0,5mp	0,3mp	52Hz
Alacsony frekvencia	0,5mp	0,3mp	47,5Hz

A fent nevezett termék biztonsági kialakítása a tanúsítvány kibocsátásának idejében megfelel a meghatározott használatra vonatkozó szabályozások szerint érvényben lévő biztonsági előírásoknak.

Jelentési szám: 16PP115-07

Tanúsítványszám 16-130-01

Kiadás dátuma: 2016-12-06



Andreas Aufmuth
Tanúsítási osztály

