



דו"ח בדיקה מס': 9213210056/1

דו"ח מס' 9213210056 מבוטל, ודו"ח זה באח במקומו.

פרטי ההזמנה :

שם המזמין Solar Edge בע"מ

عنوان : החרש 6, ת.ד. 7349, נווה נאמן, הוד השרון 45240, ישראל

תאריך ההזמנה : 03.06.2012

תאור המוצר :

ממיר סולארי

SE17K : דגם

Solar Edge : יצורן

ISRAEL : ארץ

17 KW : הספק מהפ"ק

פרטי הנטילה :

המדגם ניטל בתאריך : 03.06.2012

הנטיל : בא כה המזמין.

1 : גודל המדגם

مهות הבדיקה :

סקירת התאמת המהפ"ק לדרישות חלקי התקן :

Inverter requirements - Part 2

Grid protection requirements - Part 3

.standards for Grid Connection of Inverter Systems - SI 4777 / AS 4777

.General requirements for electrical equipment - AS 3100

מסמך זה כשלעצמיו אינו
משמש לשחרור טוביין מכיסדו"ח בדיקה זה מתייחס רק לפריט שנבדק
בלבד ואני LIABLE לדוגמאות אחריות של אותו
 מוצרמסמך זה מכיל 48 דפים
ואין להשתמש בו אלא
במלואו

מסקנות הבדיקה :

הדוגמה שנבדקה נמצא מתאימה לסעיפים בתיקן.

הערות :

1. בוצע בדיקה מלאה של כל הטעיפים, לפי מעבדת: מתק"י.

דו"ח הבדיקה המלאה : 9212316327/A1

2. דוגמה זו מייצגת עברו ממיררים מדגם: SE15K 15000W, SE16K 16000W, SE17K 17000W

עדו כהן
מחנדס בודק

תאריך סיום הבדיקה : 04.07.2012