



**BUREAU
VERITAS**

**Bureau Veritas
Consumer Products Services
Germany GmbH**

Businesspark A96
86842 Türkheim
Germany
+ 49 (0) 40 740 41 – 0
cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

Certification body of BV CPS GmbH
Accredited according to EN 45011 -
ISO / IEC Guide 65

Certifikát o zhode

Žiadateľ: SolarEdge Technologies Ltd.
6 HeHarash St.
Hod Hasharon 45240
Israel

Produkt: Zariadenie na automatické odpojenie medzi generátorom
a verejnou elektrickou sieťou s nízkym napätím

Model: SE5K, SE7K, SE8K,
SE9K, SE10K, SE12,5K,
SE15K, SE16K, SE17K

Použitie v súlade s predpismi:

Zariadenie na automatické odpojenie s dohľadom nad trojfázovým napájaním v súlade s normou DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 pre fotonapätové systémy s trojfázovým paralelným spojením prostredníctvom prevodníka v rámci napájania z verejnej elektrickej siete. Zariadenie na automatické odpojenie je neoddeliteľnou súčasťou uvedeného prevodníka.

Použitie pravidiel a štandardy:

EN 50438:2007, STN EN 50438:2008

Požiadavky na pripojenie mikrogenerátorov paralelne s nízkonapätovou verejnou distribučnou sieťou

DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02

Zariadenie na automatické odpojenie medzi generátorom a verejnou elektrickou sieťou s nízkym napätím

Koncepcia bezpečnosti uvedeného reprezentatívneho produktu zodpovedá v čase vystavenia tohto certifikátu platným bezpečnostným požiadavkám na určený spôsob použitia v súlade s predpismi.

Číslo správy: 10TH0222-EN50438
10TH0222-VDE0126

Číslo certifikátu: U14-0306

Dátum vystavenia: 2014-05-23

Inštitút pre certifikáciu

Dieter Zitzmann



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-12024-01-01



QUALITY



HEALTH



SAFETY



ENVIRONMENT



SOCIAL
ACCOUNTABILITY