

Samsvarssertifikat

Søker: SolarEdge Technologies Ltd.
1 HaMada Street
Herzliya 4673335
Israel

Produkt: Mikrogenerator i parallell med offentlige lavspenningsnett

Modell: SE55K (2 x SE27.6K)
SE66.6K (2 x SE33.3K)
SE82.8K (3 x SE27.6K)
SE100K (3 x SE33.3K)

Bruk i samsvar med to forskrifter:

Anordning for automatisk frakopling med overvåking av trefaset nett for fotoelektriske systemer med en trefaset parallellkrets ved hjelp av en strømvender matet fra strømmettet. Anordningen for automatisk frakopling er en integrert del av strømretteren nevnt ovenfor.

Applied rules and standards:

EN 50438:2007, NEK EN 50438:2007, som definerer beskyttelsen av standardgrensesnittet for Norge.

DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 (funksjonell sikkerhet)

Automatisk frakobling anordning mellom en generator og det offentlige lavspenningsnett

SE55K, SE66.6K, 82.8K en SE100K er beregnet på >16 A pr. fase, men alle grunnleggende krav i standarden er tilfredsstillt.

Ved utstedelsen av dette sertifikatet svarer prinsippet for beskyttelse av grensesnittet for et produkt av typen nevnt ovenfor til sikkerhetsspesifikasjonene for den spesifiserte bruken i samsvar med forskriftene.

Rapportens nummer: 17TH0209_EN50438_2013_1
Sertifikatets nummer: U17-0560
Utstedelsesdato: 2017-10-18

Institutt for sertifisering



Holger Schaffer

Institutt for sertifisering Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
Akkreditert i henhold til DIN EN ISO/IEC 17065

