



# Certificat



**Demandeur:** SolarEdge Technologies LTD  
1 HaMada Street  
4673335 Herzeliya  
Israël

**Produit:** Convertisseur photovoltaïque

**Modèle:** SE2200H, SE2500H, SE3000H, SE3500H, SE3680H,  
SE4000H, SE5000H, SE6000H, SE8000H, SE10000H

## À utiliser conformément aux réglementations:

Dispositif de coupure automatique avec une surveillance du réseau triphasé, conformément à UTE C15-712-1 pour des systèmes photovoltaïques avec un couplage parallèle triphasé, via un convertisseur dans l'alimentation électrique publique. Le dispositif de coupure automatique fait partie intégrante de ce convertisseur. Il remplace l'appareil de déconnexion avec une fonction isolante, auquel le fournisseur du réseau de distribution peut accéder à tout moment.

## Réglementations et normes appliquées:

**SOP-9-1\_15 GCC Certification Program, 09/21**

Basé sur:

**UTE C15-712-1, Juillet 2013**

et

**DIN VDE 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2013-08**

Dispositif de déconnexion automatique entre un générateur et le réseau public à basse tension

Un échantillon représentatif des produits mentionnés ci-dessous correspond avec exigences de sécurité technique en vigueur à la date d'émission de ce certificat pour l'usage spécifié et conformément avec réglementation.

**Numéro de rapport:** 16PP115-06\_5

**Numéro de certificat:** 16-087-04

**Délivré le:** 2023-03-23

CERTIFICATE

**Kiwa Primara GmbH**  
Gewerbstraße 28  
87600 Kaufbeuren  
Germany  
Tel. +49 8341 99726-0  
primara@kiwa.com  
www.kiwa.de



**Tanja Rottach**  
Certification Engineer